

# Trykprøvninger

Her kan du se resultatet af vores seneste trykprøvninger.

## Stuehus ved Ebeltoft

"Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa"

### Data for måling

Test ved undertryk 0,20 l/s pr. m<sup>2</sup>

Test ved overtryk 0,24 l/s pr. m<sup>2</sup>

**Resultat 0,22 l/s pr. m<sup>2</sup>**

Bygget efter BR 2010



## Bolig i Ebeltoft

"Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa"

### Data for måling

Test ved undertryk 0,32 l/s pr. m<sup>2</sup>

Test ved overtryk 0,33 l/s pr. m<sup>2</sup>

**Resultat 0,33 l/s pr. m<sup>2</sup>**

Bygget efter BR 2010

## Bolig i Grenaa

"Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa"

### Data for måling

Test ved undertryk 0,16 l/s pr. m<sup>2</sup>

Test ved overtryk 0,22 l/s pr. m<sup>2</sup>

**Resultat 0,19 l/s pr. m<sup>2</sup>**

Bygget efter BR 2015



## Bolig i Glesborg

"Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa"

### Data for måling

Test ved undertryk 0,22 l/s pr. m<sup>2</sup>

Test ved overtryk 0,27 l/s pr. m<sup>2</sup>

**Resultat 0,25 l/s pr. m<sup>2</sup>**

Bygget efter BR 2010

## Bolig i Fjellerup

"Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa"

### Data for måling

Test ved undertryk 0,26 l/s pr. m<sup>2</sup>

Test ved overtryk 0,24 l/s pr. m<sup>2</sup>

**Resultat 0,25 l/s pr. m<sup>2</sup>**

Bygget efter BR 2010

